



CERTIFICATE

B - 9077 - FD - K 603 - version f

We certify that the fire detection component:

OPTICAL SMOKE DETECTORS:
Apollo 55000-640 XP95 IS

Manufactured at Havant, United Kingdom

complies with the following specifications:

BOSEC Mark Rules:

Administrative and Legal Clauses & Certification rules Products ;
EN 54-7:2000/A1:2002/A2:2006

based upon the test report of the laboratories ANPI & Certificate(s) of Constancy of Performance (CPR):

BFS/REDI/406 – 2012.09.05, Add1 - 2019.03.20, ADD2 - 2019.11.29. & 2531-CPR-CSP10929

*This certificate is only valid if the products are marked with the **BOSEC** label.*

The company

Apollo Fire Detectors Ltd
36 Brookside Road
Havant
Hampshire PO9 1JR
United Kingdom

*is authorised to use the brand **BOSEC** on the above mentioned components. An instruction manual shall be provided with each detector*

**The certificate is granted subject to the
BOSEC brand committee and ANPI terms
and conditions and is valid until**

signed on behalf of **ANPI**
Brussels, 10 March 2020

31 August 2022


Secretary-General
T. DOUILLET

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be



This certificate and the annexes may only be copied completely and without any alteration.

CERT-PROD-117-CERTIFICATE-ON-DRAW-UP-F-ATTEST-001-CERTIFICATE-BOSEC-ED-P-E-F-N-V6



CERTIFICAT

B - 9077 - FD - K 603 – version f

Nous certifions que le composant de détection:

DETECTEURS OPTIQUE DE FUMÉE:
Apollo 55000-640 XP95 IS

Fabriqué à Havant, United Kingdom

répond aux prescriptions suivantes:

Règlement général de la marque **BOSEC**:
Clauses administratives et juridiques & Règles de certification Produits ;
EN 54-7:2000/A1:2002/A2:2006

sur base du rapport d'essais des laboratoires ANPI & Certificat(s) de Constance des Performances (CPR):

BFS/REDI/406 – 2012.09.05, Add1 - 2019.03.20, ADD2 - 2019.11.29 & 2531-CPR-CSP10929

*Le présent certificat n'est valable que si les composants sont pourvus du label **BOSEC**.*

La firme

Apollo Fire Detectors Ltd
36 Brookside Road
Havant
Hampshire PO9 1JR
Royaume-Uni

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les composants ci-dessus. Une notice d'emploi doit être fournie avec chaque détecteur.*

**Ce certificat est délivré aux conditions
définies par le comité de la marque
BOSEC et ANPI et est valable jusqu'au**

signé au nom de **ANPI**
Bruxelles, le 10 mars 2020

31 août 2022


a.i.
Secrétaire Général
T. DOUILLET

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be



Ce certificat avec ses annexes ne peut être reproduit que dans son intégralité et sans aucune modification.



CERTIFICAAT

B - 9077 - FD - K 603 - versie f

Wij certificeren dat de branddetectiecomponent:

OPTISCHE ROOKDETECTOREN :
Apollo 55000-640 XP95 IS

Gefabriceerd te Havant, United Kingdom

beantwoordt aan de volgende voorschriften:

Reglement van het **BOSEC**-merk:
Administratieve en juridische clausules & Certificatieregels Producten ;
EN 54-7:2000/A1:2002/A2:2006

op basis van het beproevingsverslag van de laboratoria ANPI & Certificaten van Prestatiebestendigheid (CPR):

BFS/REDI/406 - 2012.09.05, Add1 - 2019.03.20, ADD2 - 2019.11.29 & 2531-CPR-CSP10929

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het **BOSEC** merk voorzien zijn.*

De firma

Apollo Fire Detectors Ltd
36 Brookside Road
Havant
Hampshire PO9 1JR
Verenigd Koninkrijk

*heeft toestemming om het **BOSEC** merk op de bovenvermelde componenten te gebruiken. Een gebruiksaanwijzing moet met elke detector geleverd worden.*

Dit certificaat werd afgeleverd onder de door het BOSEC-merkcomité en ANPI bepaalde voorwaarden en is geldig tot

ondertekend namens **ANPI**
Brussel, 10 maart 2020

31 augustus 2022


Secretaris-Generaal
T. DOUILLET

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be



Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.

CERT. PROC 017 CERTIFICATON DRAW UP F ATTES 1 001 CERTIFICATE BOSEC FD F E F N V8