



CERTIFICATE

B - 9077 - FD - K 564 - version i

We certify that the heat detector

Apollo Fire Detectors Ltd 58000-400

and the variants as described in the annexes,

complies with the following specifications:

Rules of the BOSEC mark:
Administrative and legal clauses;
Certification rules Products;
EN 54-5:2017/A1:2018;

based upon the following test reports of the laboratories ANPI and certificates:

BFS/REDI/416, ADD1, ADD2 & 2531-CPR-CSP10936, 2531-CPR-CSP10935.

This certificate is only valid if the products are marked with the **BOSEC** label.

The company


Apollo Fire Detectors Ltd.
36 Brookside Road
Havant
Hampshire PO9 1JR
United Kingdom

is authorised to use the brand **BOSEC** on the above mentioned components.

**The certificate is granted subject to the
BOSEC brand committee and ANPI terms
and conditions and is valid until**

signed on behalf of **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 29 March 2024

31 August 2034


Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be





Annex 1 to the certificate B - 9077 - FD - K 564 - version i

Heat detector

Apollo Fire Detectors Ltd 58000-400 (category A1R, A2, A2S, CR, CS971)
Havant, GB

manufactured at

Base

Apollo Fire Detectors Ltd 45681-210

manufactured at Havant, GB

Heat detector

ESMI EDI-50 (category A1R, A2, A2S, CR, CS971)

manufactured at Havant, GB

Base

ESMI EBI-10

manufactured at Havant, GB

**This annex is an undivided part of the
BOSEC certificate and is valid until**

signed on behalf of **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 29 March 2024

31 August 2034

[Signature]
Mr. *[Name]*
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be



This certificate and the annexes may only be copied completely and without any alteration.

CERTIFICATE OF CERTIFICATION (COW) (F) (ATTES) CERTIFICATION (E) (BOSEC) (F) (F) (N) (L) (A) (V)



CERTIFICAT

B - 9077 - FD - K 564 - version i

Nous certifions que le détecteur de chaleur

Apollo Fire Detectors Ltd 58000-400

et les variantes comme décrit dans les annexes,

répond aux prescriptions suivantes:

Règlement général de la marque BOSEC:
Clauses administratives et juridiques;
Règles de certification Produits;
EN 54-5:2017/A1:2018;

sur base des rapports d'essais des laboratoires ANPI et les certificats suivantes:

BFS/REDI/416, ADD1, ADD2 & 2531-CPR-CSP10936, 2531-CPR-CSP10935.

*Le présent certificat n'est valable que si les composants sont pourvus du label **BOSEC**.*

La firme

**Apollo Fire Detectors Ltd.
36 Brookside Road
Havant
Hampshire PO9 1JR
Royaume-Uni**

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les composants ci-dessus.*

**Ce certificat est délivré aux conditions
définies par le comité de la marque
BOSEC et ANPI et est valable jusqu'au**

signé au nom de **ANPI**
Louvain-la-Neuve, le 29 mars 2024

31 août 2034

M. J. Janssens
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be



Ce certificat avec ses annexes ne peut être reproduit que dans son intégralité et sans aucune modification.



Annexe 1 au certificat B - 9077 - FD - K 564 - version i

Détecteur de chaleur

Apollo Fire Detectors Ltd 58000-400 (catégorie A1R, A2, A2S, CR, CS)

fabriqué à Havant, GB

Socle

Apollo Fire Detectors Ltd 45681-210

fabriqué à Havant, GB

Détecteur de chaleur

ESMI EDI-50 (catégorie A1R, A2, A2S, CR, CS)

fabriqué à Havant, GB

Socle

ESMI EBI-10

fabriqué à Havant, GB

Cette annexe fait partie intégrante du
certificat BOSEC et est valable jusqu'au

signé au nom de **ANPI**
Louvain-la-Neuve, le 29 mars 2024

31 août 2034

M. W. Janssens
M. W. Janssens
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be



Ce certificat avec ses annexes ne peut être reproduit que dans son intégralité et sans aucune modification.

CERT-PROD-01 CERTIFICAT-01-EP-ANPI-01 / ATTEST-01-CERTIFIC-BOSEC-FD-1ET-10-2024-01-02



CERTIFICAAT

B - 9077 - FD - K 564 - versie i

Wij certificeren dat de warmtedetector

Apollo Fire Detectors Ltd 58000-400

en de varianten zoals beschreven in de bijlagen,

beantwoordt aan de volgende voorschriften:

Reglement van het BOSEC-merk:
Administratieve en juridische clausules;
Certificatieregels Producten;
EN 54-5:2017/A1:2018;

op basis van volgende beproevingsverslagen van de laboratoria ANPI en certificaten:

BFS/REDI/416, ADD1, ADD2 & 2531-CPR-CSP10936, 2531-CPR-CSP10935.

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het **BOSEC** merk voorzien zijn.*

De firma

**Apollo Fire Detectors Ltd.
36 Brookside Road
Havant
Hampshire PO9 1JR
Verenigd Koninkrijk**

*heeft toestemming om het **BOSEC** merk op de bovenvermelde componenten te gebruiken.*

**Dit certificaat werd afgeleverd onder de
door het BOSEC-merkcomité en ANPI
bepaalde voorwaarden en is geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 29 maart 2024

31 augustus 2034

[Handwritten Signature]
M. Willems
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be





Bijlage 1 bij het certificaat B - 9077 - FD - K 564 - versie i

Warmtedetector

Apollo Fire Detectors Ltd 58000-400 (categorie A1R, A2, A2S, CR, CS) geproduceerd te Havant, GB

Voetstuk

Apollo Fire Detectors Ltd 45681-210

geproduceerd te Havant, GB

Warmtedetector

ESMI EDI-50 (categorie A1R, A2, A2S, CR, CS)

geproduceerd te Havant, GB

Voetstuk

ESMI EBI-10

geproduceerd te Havant, GB

**Deze bijlage maakt een onafscheidbaar
deel uit van het certificaat BOSEC en is
geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 29 maart 2024

31 augustus 2034

Marc Misset
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be



Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.