



CERTIFICATE

B - 9077 - FD - K 540 - version g

We certify that the multisensor detector

Orbis ORB-OH-13001-APO

and the variants as described in the annexes,

complies with the following specifications:

Rules of the BOSEC mark:

Administrative and legal clauses;

Certification rules Products;

EN 54-7:2018;

EN 54-18:2005;

Not under the scope of the BELAC-accreditation:

CEA 4021:2003;

based upon the following test reports of the laboratories ANPI and certificates:

BFS/REDI/147, ADD1, ADD2, ADD3 & 2531-CPR-CSP10967, 2531-CPR-CSP11156, 2531-CPR-CSP11164.

*This certificate is only valid if the products are marked with the **BOSEC** label.*

The company

Apollo Fire Detectors Ltd.

36 Brookside Road

Havant

Hampshire PO9 1JR

United Kingdom

*is authorised to use the brand **BOSEC** on the above mentioned components.*

**The certificate is granted subject to the
BOSEC brand committee and ANPI terms
and conditions and is valid until**

signed on behalf of **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 24 July 2023

31 August 2034


M. A. Verbeke
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be



This certificate and the annexes may only be copied completely and without any alteration.

CERT-PROD-017 CERTIFICATION DE LA W.I.F.E. AT TEST 091 CERTIFICATE BOSEC-FD-FE-FI-ANPI-13



Annex 1 to the certificate B - 9077 - FD - K 540 - version g

Multisensor detector

Orbis ORB-OH-13001-APO

manufactured at Havant, GB

Variants: Orbis ORB-OH-13003-APO

ESMI EDC-30

manufactured at Havant, GB

Base

Orbis ORB-MB-00001-APO

manufactured at Havant, GB

Variants: Orbis ORB-DB-00003-APO

Orbis ORB-MB-00002-APO

ESMI EBC-10

manufactured at Havant, GB

Base with output

Orbis ORB-RB-10004-APO

manufactured at Havant, GB

**This annex is an undivided part of the
BOSEC certificate and is valid until**

signed on behalf of **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 24 July 2023

31 August 2034


Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be



This certificate and the annexes may only be copied completely and without any alteration.



CERTIFICAT

B - 9077 - FD - K 540 - version g

Nous certifions que le détecteur multisenseur

Orbis ORB-OH-13001-APO

et les variantes comme décrit dans les annexes,

répond aux prescriptions suivantes:

Règlement général de la marque BOSEC:
Clauses administratives et juridiques;
Règles de certification Produits;
EN 54-7:2018;
EN 54-18:2005;
Pas repris dans le scope de BELAC:
CEA 4021:2003;

sur base des rapports d'essais des laboratoires ANPI et les certificats suivantes:

BFS/REDI/147, ADD1, ADD2, ADD3 & 2531-CPR-CSP10967, 2531-CPR-CSP11156, 2531-CPR-CSP11164.

*Le présent certificat n'est valable que si les composants sont pourvus du label **BOSEC**.*

La firme

Apollo Fire Detectors Ltd.
36 Brookside Road
Havant
Hampshire PO9 1JR
Royaume-Uni

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les composants ci-dessus.*

**Ce certificat est délivré aux conditions
définies par le comité de la marque
BOSEC et ANPI et est valable jusqu'au**

signé au nom de **ANPI**
Louvain-la-Neuve, le 24 juillet 2023

31 août 2034


Mark Mearns
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be





CERTIFICAAT

B - 9077 - FD - K 540 - versie g

Wij certificeren dat de multisensor detector

Orbis ORB-OH-13001-APO

en de varianten zoals beschreven in de bijlagen,

beantwoordt aan de volgende voorschriften:

Reglement van het BOSEC-merk:

Administratieve en juridische clausules;

Certificatieregels Producten;

EN 54-7:2018;

EN 54-18:2005;

Niet onder het toepassingsgebied van de BELAC-accreditatie:

CEA 4021:2003;

op basis van volgende beproevingsverslagen van de laboratoria ANPI en certificaten:

BFS/REDI/147, ADD1, ADD2, ADD3 & 2531-CPR-CSP10967, 2531-CPR-CSP11156, 2531-CPR-CSP11164.

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het **BOSEC** merk voorzien zijn.*

De firma

Apollo Fire Detectors Ltd.

36 Brookside Road

Havant

Hampshire PO9 1JR

Verenigd Koninkrijk

*heeft toestemming om het **BOSEC** merk op de bovenvermelde componenten te gebruiken.*

**Dit certificaat werd afgeleverd onder de
door het BOSEC-merckomité en ANPI
bepaalde voorwaarden en is geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 24 juli 2023

31 augustus 2034


Marc Merkus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion

Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be



Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.

CERT PROC 017 CERTIFICATION DRAW UP F AT TEST 001 CERTIFICATE BOSEC-FD- E F N-ANNEX V2



Bijlage 1 bij het certificaat B - 9077 - FD - K 540 - versie g

Multisensor detector

Orbis ORB-OH-13001-APO

geproduceerd te Havant, GB

Varianten: Orbis ORB-OH-13003-APO

ESMI EDC-30

geproduceerd te Havant, GB

Voetstuk

Orbis ORB-MB-00001-APO

geproduceerd te Havant, GB

Varianten: Orbis ORB-DB-00003-APO

Orbis ORB-MB-00002-APO

ESMI EBC-10

geproduceerd te Havant, GB

Voetstuk met uitgang

Orbis ORB-RB-10004-APO

geproduceerd te Havant, GB

**Deze bijlage maakt een onafscheidbaar
deel uit van het certificaat BOSEC en is
geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 24 juli 2023

31 augustus 2034

[Handwritten Signature]
M. Marcus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be



Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.