



מכון התקנים הישראלי

המעבדה לחשמל ואלקטרוניקה

תעודת בדיקה מספר 8114347685
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

פרטי ההזמנה:
 שם המזמין: מורן תעשיות אלקטרוניות (1991) בע"מ
 כתובת: סלמה 23
 עיר: תל אביב
 תאריך ההזמנה: 01/11/2001
 הדוגמה נטלה ע"י בא כוח המכון

בדיקה של:
 התאמה (COMPATIBILITY) בין יחידות בקרה מדגמים AF98-2, AF91-4, AF91-2, AFM-1, EPSILON 8-24 מתוצרת חברת מורן תעשיות לגלאי עשן פוטואלקטרי מדגם 55000-327 מתוצרת חברת APOLLO

מהות הבדיקה:
 בדיקת התאמה לדרישות סעיף 25 של ת"י 1220 חלק 2 - "מערכות גילוי אש: יחידות בקרה" מאוקטובר 1994.

מסמך זה בלבד לא יישמש לשחרור טובין מהמכס

תעודה זו מתייחסת לדוגמא (ות) שנבדקה(ו) בלבד ואין ליחס לדוגמאות אחרות של אותו מוצר

תעודה זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואה

כללי:
 על פי בקשת המזמין בוצעה בדיקת התאמה בין יחידות בקרה מדגמים AF98-2, AF91-4, AF91-2, AFM-1, EPSILON 8-24 מתוצרת חברת מורן תעשיות לגלאי עשן פוטו מדגם 55000-327 מתוצרת חברת APOLLO הגלאי נבדק עם נורית סימון מד: AP-9 מתוצרת חברת מורן ובסיס לגלאי מדגם PN45681-200 מתוצרת APOLLO

מסקנה
 יחידות הבקרה מדגמים AF98-2, AF91-4, AF91-2, AFM-1, EPSILON 8-24 מתוצרת חברת מורן תעשיות (1971) בע"מ מתאימות לעבודה עם גלאי עשן פוטו מדגם 55000-327 מתוצרת חברת APOLLO

הערה
 אין לחבר יותר מי 3 נוריות סימון לכל גלאי.

אלברט אזולאי
ראש מכה התרעות

המעבדה לחשמל ואלקטרוניקה

מתי מכון התקנים הישראלי

תעודת בדיקה 8114347685

דף 2 מתוך 2 דפים

תוצאות הבדיקה:

על גבי הגלאי מסומן כלהלן

SERIES 85A PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR
 DUSTBACH Air Products and Controls, Inc. 1749 E. Highway Product #1127
 WARNING: Caution: Only for use in areas where fire is a potential hazard.
 Do not use in areas where there is a risk of explosion or fire.
 Model PCB LR (Super)
 M/T No. 55000-327 USA
 SERIAL No. 9501 00009
 REVISION No. 1A

MADE IN ENGLAND
 35002

 LISTED
 Underwriters Laboratories Inc.
 300 North Dearborn Street
 Chicago, Illinois 60610
 U.S.A.
 Do Not Remove This Label
 Model No. AT11803
 DO NOT REMOVE LABEL

מילי סילקון אש זיג AP-8
 מתח עבודה: 1.5V-15V
 עריכת זרם במתח 30mA-15V
 היצרן: מורן תעשיות אלקטרוניקה בע"מ
 טלפון: 02-5121300

Model No. AP-8
 Underwriters Laboratories Inc.
 300 North Dearborn Street
 Chicago, Illinois 60610
 U.S.A.
 Do Not Remove This Label
 Model No. AT11803
 DO NOT REMOVE LABEL

מסקנה

יחידות הבקרה מדגמים AF98-2, AF91-4, AF91-2, AFM-1, EPSILCN 8-24 מתוצרת חברת מורן תעשיות (1971) בע"מ מתאימות לעבודה עם גלאי עשן פוטו מדגם 55000-327 מתוצרת חברת APOLLO

אלברט אזולאי
 ראש מדור התרעות