

Anerkennung Approval



von Bauteilen und Systemen of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

Apollo Fire Detectors Ltd.
36 Brookside Road
GB-P09 1JR Havant, Hampshire

Anerkennungs-Nr. / Approval No.	Anzahl der Seiten / No. of pages	gültig vom [TT.MM.JJJJ] / valid from [dd.mm.yyyy]	gültig bis [TT.MM.JJJJ] / valid until [dd.mm.yyyy]
G 294029	5	01.09.2022	31.08.2026

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Wärmemelder / Heat detector
55000-420

Verwendung / Use

in automatischen Brandmeldeanlagen /
in automatic fire detection and fire alarm systems

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
VdS 2543:2021-03
EN 54-5:2017 + A1:2018

Köln, den 01.09.2022

Dr. Reiner Mann

Geschäftsführer /
Managing Director

V. Rabe

Leiter der Zertifizierungsstelle /
Head of Certification Body

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherheitstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAKKS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherheitstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAKKS as certification body for fire protection and security products





zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 294029 vom/ dated 01.09.2022

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Wärmemelder / Heat Detector Standard Meldersockel / Standard Detector Base	55000-420 45681-210		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 294029 vom/ dated 01.09.2022

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum/ Revision Date/ Revision	Seiten Pages
Prüfberichte / Test Reports	TE-P105645-1002 Issue: 1 TE-OPP000226 Issue: 1 SW-P112685-1001 Issue: 1 TE 236307 Revision 1 TE 90372	06.05.2019 26.04.2019 10.07.2018 16.11.2007 26.04.1999	
55000-420	55000-420, Issue V7	09.06.2022	1
Dokumentenliste / Document List	55000-420, Issue V7	09.06.2022	1
Datenblatt (EN) / Data Sheet (EN)	PP2611/2022/Issue 2	2022	2
Datenblatt (DE) / Data Sheet (GER)	PP2611/2020/Ausgabe 1	2020	2
Typenschild / Label	47200-043APO, Issue 1	03.02.2022	1
Typenschild / Label	49000-001, Issue 1	06.2018	1
Zusammenstellung / General Assembly	55000-420, Issue 5	01.2019	1
Stromlaufplan / Circuit Diagram	55000-400CD, Issue 9	05.2018	1
Installationszeichnung / Installation Drawing	55000-420ID, Issue 1	11.1993	1
PCB Zusammenstellung / PCB Assembly	43782-134, Issue 2	06.2019	1
PCB Zusammenstellung / PCB Assembly	43785-386, Issue 3	01.2020	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	44000-116, Issue 2A	06.2019	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	38531-773, Issue 2G	03.2006	5
Technische Zeichnung / Technical Drawing	38531-875, Issue 2B	02.2015	1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 294029 vom/ dated 01.09.2022

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum/ Revision Date/ Revision	Seiten Pages
Technische Zeichnung / Technical Drawing	38531-774, Issue 1F	01.2008	2
Technische Zeichnung / Technical Drawing	38531-776, Issue 4	07.2009	1
Meldersockel / Detector Base 45681-210			
Zusammenstellung / General Assembly	45681-210, Issue 1A	05.2021	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	38531-770, Issue 4A	26.08.2020	1
Produktbeschreibung / Product Description	39214-481, Issue 1	03.2008	1



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 294029 vom/ dated 01.09.2022

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Bei dem Serie XP95 Melder Typ 55000-420 handelt es sich um einen adressierbaren Wärmemelder für den Betrieb in automatischen Brandmeldeanlagen.

Technische Daten (nach Herstellerangaben):

Versorgungsspannung (DC):	17 V bis 28 V
Ruhestrom:	300 μ A
Alarmstrom:	4 mA
Ansprechkategorie:	A2 mit Index S

Series XP95 detector type 55000-420 is an addressable heat detector for use in automatic fire detection and fire alarm systems.

Technical data (manufacturer's specifications):

Supply voltage (DC):	17 V to 28 V
Quiescent current:	300 μ A
Alarm current:	4 mA
Response category:	A2 with index S