

Anerkennung

von Bauteilen und Systemen

Approval

of Components and Systems



Inhaber der Anerkennung
Holder of the Approval

Apollo Fire Detectors Ltd.
36 Brookside Road
GB-P09 1JR Havant, Hampshire

Anerkennungs-Nr. Approval No.	Anzahl der Seiten No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) valid until (dd.mm.yyyy)
G 207021	6	18.06.2018	13.06.2019

Gegenstand der Anerkennung
Subject of the Approval

Wärmemelder / Heat detector
ORB-HT-51147-APO

Verwendung
Use

in automatischen Brandmeldeanlagen
in automatic fire detection and fire alarm systems

Anerkennungsgrundlagen
Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
EN 54-5:2000 + A1:2002

Köln, den 18.06.2018

Dr. Reiner Mann

Geschäftsführer
Managing Director

i. V. Hesels

Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of Certification Body

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval

is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 207021 vom/ dated 18.06.2018

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Wärmemelder / Heat Detector Time Saver Meldersockel / Time Saver Detector Base Meldersockel-Adapter / Detector Base Adaptor	ORB-HT-51147-APO ORB-MB-50018-APO ORB-BA-50008-APO 45681-207		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 207021 vom/ dated 18.06.2018

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
BRE Prüfberichte: BRE Test Reports:	TE 211499-SW/B TE 227758 TE 227758-SW Rev.1	29.03.2004 01.08.2006 04.08.2006	
ORB-HT-51147-APO Installationsanweisung / Installation Instructions	39214-104, Issue 9	12.2013	4
Stromlaufplan / Circuit Diagram	100-HT-00011, Issue 4	07.2010	1
Bestückungsplan + Stückliste / Component Mounting Diagram + Parts List	200-HT-00009, Issue 5	07.2010	1
Typenschild / Label	48000-056, Issue 6	11.2012	2
Zusammenstellung / General Assembly	300-MA-00002, Issue 4	01.2010	1
Zusammenstellung / General Assembly	400-HT-00011, Issue 2	08.2010	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	38531-908, Issue 3A	04.2006	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	ORB-HT-51147-<PACK> Issue 6A	09.2013	1
Software Aufzeichnung / Software Record	34000-033SW, Issue 4A	04.2009	1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 207021 vom/ dated 18.06.2018

 Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
 The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
ORB-MB-50018-APO Installationsanweisung / Installation Instructions Anschaltplan / Wiring Guide Technische Zeichnung / Technical Drawing Zusammenstellung / General Assembly	39214-208, Issue 2 39214-369, Issue 2 44251-138, Issue 2 300-MA-00011, Issue 4	- - - 04.2009 07.2011 08.2011	2 1 1 1
ORB-BA-50008-APO Installationsanweisung / Installation Instructions Stromlaufplan / Circuit Diagram Bestückungsplan + Stückliste / Component Mounting Diagram + Parts List Zusammenstellung / General Assembly Technische Zeichnung / Technical Drawing	39214-247, Issue 2 100-BA-00010, Issue 1 200-BA-00008, Issue 2 400-BA-00014, Issue 1 44251-142, Issue 2	2007 01.2006 03.2006 08.2006 10.2011	2 1 1 1 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 207021 vom/ dated 18.06.2018

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Bei dem Melder Typ ORB-HT-51147-APO der Serie ORBIS IS handelt es sich um einen konventionellen, nach der Gleichstromlinientechnik arbeitenden Wärmemelder.

Der Melder kann während der Fertigung mit diversen Optionen, wie z. B. 'Fast Test' und 'Sens Alert', versehen werden.


Die Option der im Ruhebetrieb blinkenden roten LED ist nicht zulässig.

Wärmemelder des Typs ORB-HT-51147-APO dürfen nicht in Anlagen oder Anlagenteilen eingesetzt werden, die zur Ansteuerung oder Steuerung von Löschanlagen vorgesehen sind.

Technische Daten (nach Herstellerangaben):

Versorgungsspannung (DC):	14 V bis 28 V
Ruhestrom (24 V):	85 μ A
Alarmlast:	325 Ω in Serie mit 1,0 V Abfall
Ansprechklasse:	A2S

Die EG-Baumusterprüfbescheinigung Baseefa06ATEX0007X/3 vom 30. August 2012 bescheinigt in Übereinstimmung mit den Richtlinien 94/9/EG, dass der Wärmemelder Typ ORB-HT-51147-APO als Betriebsmittel für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet ist.

Kennzeichnung:  II 1G Ex ia IIC T4 Ga / T5

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 207021 vom/ dated 18.06.2018

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Detector type ORB-HT-51147-APO of Series ORBIS IS is a conventional heat detector operating with direct current technology.

During production the detector can be provided with several options as e. g. 'fast test' or 'sens alert'.

The option of a flashing red LED in quiescent condition is not permitted.

Heat detector type ORB-HT-51147-APO shall not be used in systems or components intended for triggering or control of extinguishing systems.

Technical data (manufacturer's specification):

Supply voltage (DC):	14 V to 28 V
Quiescent current (24 V):	85 μ A
Alarm load:	325 Ω in series with a 1,0 V drop
Response class:	A2S

EC Type Examination Certificate Baseefa06ATEX0007X/3 dated August 30, 2012 confirms in compliance with Guidelines 94/9/EC that heat detector type ORB-HT-51147-APO as equipment is suitable for the use in explosion-hazardous areas.

Marking:  II 1G Ex ia IIC T4 Ga / T5